


Requirement	The Statkraft Way	
Open	Instruks for Kobler	

Innhold

1 FORMÅL	1
2 OMFANG	1
3 ANSVAR	1
4 FRAMGANGSMÅTE	1
4.1 Utpeking	1
4.2 Koblinger	2
5 OPPLÆRING	2

1 FORMÅL

Ivareta sikkerhet ved koblinger og sikringstiltak i høyspenningsanlegg når leder for kobling må benytte Kobler.

2 OMFANG

Instruksen gjelder for alle koblinger i høyspentanlegg der Skagerak Kraft AS (SK) eller Statkraft Energi AS (SE) har driftsansvar. Dette er regulert gjennom gjeldende koblingsavtaler og sikkerhetskortene.

3 ANSVAR

Den som blir utpekt som Kobler er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. Driftsleder skal sørge for at aktiviteter som reguleres av instruksen utføres forsvarlig. Driftsleder er ansvarlig for at instruks utarbeides og ajourføres.

Det er kun driftsleder som har myndighet til å gi fravikstillatelse.

Dersom Kobler ikke føler seg skikket til å utøve sin funksjon ved et bestemt arbeidsoppdrag, er det Kobler sin plikt å si fra til LFK om dette.

4 FRAMGANGSMÅTE


Utpekt Kobler skal forholde seg til forordninger gitt av LFK, forskrift "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg" (FSE 2006) og denne instruks.

4.1 Utpeking

Den som skal kunne utpekes som Kobler i høyspentanleggene der Skagerak Kraft AS eller Statkraft Energi AS har driftslederansvar, skal på forhånd være godkjent av driftsleder.

Approver: Ivar Arne Børset
 Owner: Driftsleder
 Published: 30.05.2018

Rev. no.: 04
 Doc. no.: 15-2040
 Doc. id.: P-23/141
 Page: 1 av 2

Requirement	The Statkraft Way	
Open	Instruks for Kobler	

I tillegg til fast utpekt LFK kan det ved koblinger i høyspenningsanlegget utpekes en Kobler. LFK er delegert myndighet til å utpeke Kobler til enkeltoppdrag blant de som har mottatt slik godkjenning fra driftsleder. Den som skal være Kobler må ha gode driftsmessige kunnskaper om anlegget, kjenne oppbygning og virkemåte og må lett kunne orientere seg i anlegget. LFK er ansvarlig for at koblinger utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier (§ 11).

4.2 Koblinger

LFK er ansvarlig for at koblinger utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier (§ 11). Når koblinger ikke kan utføres fra Regionsentralen, må LFK benytte Kobler på lokalt koblingssted. Kobler skal notere koplingsrekkefølge og gjenta denne for LFK. LFK gir koblingsordre, som utføres og tilbakemeldes av Kobler.

Kobler skal på vegne av LFK sørge for at koblinger og sikringstiltak utføres sikkerhetsmessig forsvarlig slik at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

Manuell spenningskontroll på frakoblingssted, manuell endepunktsjording og lokal kobling av brytere inkludert effektbrytere, skal bare skje etter en risikovurdering og utfylt SJA. Dette inkluderer også manuell håndfasing på nærstyringssted av effektbryter. Det skal være minst 2 personer til stede ved disse aktiviteter.

- Kobling kan gjennomføres basert på direkte muntlig ordre fra LFK.
- Ved kobling av flere brytere i følge skal Kobler notere ned koblingene før de gjennomføres.
- Den som er godkjent som Kobler skal holde seg oppdatert på gjeldende sikkerhetsbestemmelser og delta på årlige sikkerhetskurs, førstehjelpskurs og instruksgjennomgang i henhold til retningslinjer for el-sikkerhet.

5 OPPLÆRING

Kobler skal ha opplæring i FSE, anleggets oppbygging og virkemåte.

Kobler skal ha kjennskap til den enkelte bryters virkemåte, funksjon, herunder bryteevne, spenningsnivå og isolasjonsmedium.

I tillegg skal Kobler ha god kjennskap til instruksverket, i tillegg til lovpålagt opplæring.

Kraftverksjef/Lokal leder skal påse at opplæring skjer i samsvar med driftsleders instruks, prosedyrer, retningslinjer og FSE.

Opplæring skal dokumenteres i selskapets internkontrollsystem.